

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 053

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание ОБК**
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **с. Нижняя Омка, ул. с. Нижняя Омка,**
ул. Школьный переулок д. 14 Д. 8(38165)2-12-00, gounporu63@mail.r
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажей, **2237,3** кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**) кв. м;
 - часть здания _____ этажей (или на этаже), кв.м;
- 1.4. Год постройки здания: **199168**, год последнего капитального ремонта: **не**
известно
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2025** год,
капитального **по мере выделения средств**.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник: **«Калачинский**
аграрно-технический техникум» в селе Нижняя Омка (НОФ БПОУ
КАТТ) (полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **646905, Омская область,**
г. Калачинск, ул. Чапаева, д. 87
e-mail: тел **8(38155)21-540, 8(38155)21-635, post@spoktt.omskportal.ru**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление,**
аренда, собственность.
- 1.9. Форма собственности: **государственная, негосударственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **федеральная, региональная,**
муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: **Министерство образования Омской**
области, Министерство имущественных отношений Омской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **г. Омск, ул.**
Красный Путь, д. 5 e-mail: educate@omskportal.ru 8-3812-212975;
г. Омск, ул. Ордженикидзе, д. 5 e-mail: post@mio.omskportal.ru 8-3812-
232263

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Деятельность в области обязательного социального обеспечения труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 20, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1.
- 2.8. Вместимость, пропускная способность 105 человек.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 2-3 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да, нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, да, нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		7,8
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		10,9,11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		12,13
7	Пути движения к объекту (от	ДУ		1,2,3

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	остановки транспорта)			

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Год постройки здания 1991	
2. В результате проведения после капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1			Возможно в случае необходимости	
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1				
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1			Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. При необходимости установить индукционную петлю.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной		1		Продублировать необходимую	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				для инвалидов звуковую и зрительную информацию, а также надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, установка индукционной петли.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски		1			
4.7. Поручни		1			
4.8. Пандусы		1		Оборудовать пандусами на перепадах высот при движении к объекту	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Следует оборудовать одну доступную санитарную кабину. В ней следует предусмотреть крючки для	По мере финансирования

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюд ение норм, ед.	Доля, %		
				одежды, костылей и других принадлежност ей. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматически м сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1			
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			100%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюд ение норм, ед.	Доля, %		
образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1			
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			-		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			28%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			15%		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			-		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в			100%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			-		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			100%		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: -ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste/ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "03" февраля 2025 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "15 " августа 2025 года
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол комиссии от 15 августа 2025 № 1

Директор



Е. А. Страздина
(инициалы, фамилия)

Дата "25" ноября 2025 года