

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**№ 128**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Лабораторный корпус №2.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Черепова, 87, 8 (38155) 21-540, spokatt@yandex.ru.

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1048,9 кв.м;

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1963, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 01.07.2025 г., капитального 01.07.2028 г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Калачинский аграрно-технический техникум» (БПОУ КАТТ).

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Черепова, 87, 8 (38155) 21-540, spokatt@yandex.ru

Фактический адрес: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Черепова, 87, 8 (38155) 21-540, spokatt@yandex.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, 8 (3812) 25-35-58, 24-76-59, educate@omskportal.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образование.

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 150 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 3 человека.

2.8. Вместимость, пропускная способность до 25 человек.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом подъезд к объекту может осуществляться общественным транспортом, автобусами №№ 1, 2, 6 и личным транспортом.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), спуск с дороги к учреждению.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДУ	1,2,3	1
2	Вход (входы) в здания	ДУ	4,5,6,7	1,2

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	8,9,10	3,4,5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	11	4
5	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-	-	-
6	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	12,13, 14	-
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов: ДУ** (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):



## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по соблюдению норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	–	1	–	Создать условия доступности на объекте	3 квартал 2028 г.
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	–	1	–	–	–
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	–	1	–	–	–
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	–	1	–	Демонтаж порогов на пути движения в зданиях, либо довести высоту порогов до 0,014 м. Ширину двери в кабинетах приема выполнить не менее 0,9 м в свету.	3 квартал 2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по соблюдению норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Демонтаж порогов, либо высоту порога выполнить не более 0,014 м.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	–	–	–	Не нуждается
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	–	–	–	Не нуждается
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	–	–	–	Не нуждается
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	–	–	–	Не нуждается
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	–	–	–	Не нуждается
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	–	1	–	Оборудовать парковку для инвалидов. Места для стоянки транспортных средств разместить вблизи входа в учреждение, но не далее 50 м. Разметку места для	3 квартал 2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по соблюдению норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				стоянки транспортного средства инвалида предусмотреть 6,0x3,6м. Ширину боковых подходов предусмотреть не менее 2,5 м. Место для парковки обозначить дорожным знаком на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте 1,5 м	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	—	1	—	Ширину лестничного марша входной лестницы выполнить не менее 1,35 м. Ширину проступей выполнить от 0,35 до 0,4 м. Высоту ступеней выполнить от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестницы выполнить одинаковыми по форме и размерам ширины и высоты подъема ступеней. Установить поручни на входной лестнице. Высоту охватываемой поверхности лестничного поручня входной лестницы над наплывом лестничной ступени выполнить 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с	3 квартал 2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>травмобезопасным исполнением. На проступях краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющих общую ширину в пределах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени выполнить от 0,03 до 0,04 м. Поручни лестниц окрасить краской, светящейся в темноте или на них наклеить световые ленты. Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи нижней ступени.</p> <p>Размер входной площадки с пандусом выполнить не менее 2,2х2,2 м. Над входной площадкой выполнить навес, водоотвод.</p> <p>Ширину входной двери выполнить не менее 1,2 м в свету. При двустворчатых дверях ширину рабочей створки входной двери выполнить не менее 0,9 м в свету. В полотнах двери предусмотреть</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по соблюдению норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, верхнюю границу смотровой панели расположить на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижнюю границу – не выше 1,0 м. Смотровую панель выполнить шириной не менее 0,15 м и расположить в зоне от середины полотна в сторону ручки. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, либо в виде прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м. Маркировку предусмотреть на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м от поверхности пешеходного пути. Демонтаж порога, либо довести высоту порога до 0,014 м. Глубину тамбура при одностороннем открывании дверей выполнить не менее 2,45 м, ширину не менее 1,6 м. Ширину двери в тамбуре выполнить не менее 1,2 м в свету. Ширину рабочей створки входной двери выполнить не менее 0,9 м в</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено по соблюдению норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>свету.  Демонтаж порога в тамбуре, либо довести высоту порогов до 0,014 м.  В полотнах двери тамбура предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, верхнюю границу смотровой панели расположить на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижнюю границу – не выше 1,0 м. Смотровую панель выполнить шириной не менее 0,15 м и расположить в зоне от середины полотна в сторону ручки. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, либо в виде прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м. Маркировку предусмотреть на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м от поверхности пешеходного пути.  На проступях верхней и нижней ступеней марша эвакуационной лестницы нанести контрастные полосы или применить тактильные предупредительные указатели,</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни эвакуационных лестниц окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	—	1	—	При входе в здание рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м разместить информирующую табличку с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов). Рядом с входом в здание расположить пиктограмму о доступности учреждения для инвалидов. Рядом с входом в здание расположить пиктограмму о доступности учреждения для инвалидов.	3 квартал 2028 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и	—	1	—	Установить тактильные информационные указатели о путях эвакуации. Информирование обозначения помещений внутри	3 квартал 2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
на контрастном фоне				здания продублировать рельефными знаками. Тактильные таблички разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	–	–	–	Не нуждается
4.6. Сменные кресла-коляски	1	–	–	–	Не нуждается
4.7. Поручни	–	1	–	Установить поручни на пути движения в коридоре диаметром от 0,04 до 0,05 м. Высоту поручней выполнить 0,9 м. Расстояние между поручнем и стеной выполнить не менее 0,045 м.	3 квартал 2028 г.
4.8. Пандусы	–	1	–	При входе в здание установить пандус с уклоном 1:20. Выполнить ширину пандуса (при одностороннем движении) 0,9 -1,0 м, В верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотреть свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки предусмотреть при каждом	3 квартал 2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>изменении направлении пандуса. Поручни пандуса расположить на высоте 0,7 и 0,9 м., Верхний и нижний поручни пандуса выполнить в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с травмобезопасным исполнением. Поручни выполнить округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил. По продольным краям марша пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть колесоотбойные устройства высотой не менее 0,05 м. Выделить поручни и колесоотбойные устройства контрастным цветом.</p>	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	—	—	—	Не нуждается

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	1	—	—	—	Не нуждается
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	—	1	—	Оборудовать универсальную, доступную для инвалидов туалетную комнату. Ширину двери туалетной комнаты выполнить не менее 0,9 м в свету. В комнате сбоку от унитаза предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Установить откидные опорные поручни у унитаза. Применить унитаз, имеющий опору для спины, с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением; высоту унитаза выполнить 0,45-0,5 м, длину 0,7 м. Установить раковину консольного типа. Высоту раковины выполнить не более 0,8 м. Установить поручни у раковины. Предусмотреть водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, либо установить автоматический сенсорный кран	3 квартал 2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				бесконтактного типа. Туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей расположить на высоте 1,3 м. Выключатели, электрополотенца, расположить на высоте 0,8-1,1 м. от пола. В фойе предусмотреть вешалки для верхней одежды и места для раздевания и одевания инвалидов. Высоту крючков для инвалидов-колясочников предусмотреть на высоте 1,3 м от уровня пола.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1	—	—		Не нуждается
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1	—	—		Не нуждается
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1	—	—		Не нуждается

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	1	–	100 %	–	Не нуждается
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	–	–	–	Не нуждается
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	–	–	–	–	–
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	–	–	0 %	–	–
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	–	–	–	Не нуждается
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	–	–	–	Не нуждается

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	–	–	0 %	–	–
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	–	–	0 %	–	–
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	1	–	100 %	–	Не нуждается
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	–	–	0 %	–	–
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	1	–	10 %	–	Не нуждается
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	–	–	0 %	–	–
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы	–	–	0 %	–	–

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	1	–	100%	–	Не нуждается
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	–	–	0 %	–	–
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	1	–	100 %	–	Не нуждается

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. )	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025 -2028 год в рамках исполнения управленческого решения п. 3.6. паспорта доступности Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Калачинский аграрно-технический техникум» (БПОУ КАТТ).

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: <http://zhit-vmeste.ru>

*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "20" января 2025 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "30" января 2025 года № 1.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "30" января 2025 года № 1

Руководитель



Е.А. Страздина

(инициалы, фамилия)

Дата "30" января 2025 года